

Dobór grzejników Diamant Lucht LHZ do pomieszczeń wg Ciepło-Zimno

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z producentem grzejników opracowaliśmy uproszczoną tabelę doboru grzejników Diamant Lucht LHZ (w przeliczeniu na m² ogrzewanego pomieszczenia)

Rodzaj budownictwa:	Cechy:	Sugerowane zapotrzebowanie:
Nowoczesne, energooszczędne	bardzo dobrze ocieplone, niski współczynnik przenikania ciepła	70W/m ² - 90W/m ²
Standardowe	dobrze ocieplenie budynku	90W/m ² - 120W/m ²
Stare budownictwo	brak ocieplenia wysokie pomieszczenia okna nieszczelne	120W/m ² - 150W/m ²
Grzejniki dobierane są do konkretnego pomieszczenia z uwzględnieniem jego charakterystyki i przeznaczenia.		